

Jaworzyna Śląska 12.06.2006r.

IGN -341/12/03/06

wg rozdzielnika

dot. wyjaśnienia treści SIWZ do zadania: Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Tomkowa”.

W postępowaniu dot. zadania „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Tomkowa” wpłynęło zapytanie do SIWZ:

„poz. 13 Końcówka KRA 25 /czy to chodzi o łącznik typ KLA /do kabli miedzianych wielodrutowych/ firmy Erko/ jeśli nie to proszę o więcej danych dotyczących tego artykułu - producent/.

Na powyższe odpowiadam:

poz.13 – KRA 25 – chodzi o końcówkę rozgałęźną aluminiową do zaprasowania.

Otrzymują:

- wykonawcy, którzy pobrali SIWZ + kopia pełnej wersji zapytania

- strona www.jaworzyna.net /na której figuruje ogłoszenie i SIWZ dot. tego zadania

RL/MM