

Jaworzyna Śląska 17.09.2007r.

IR-341/07/03/07

Wg rozdzielnika

w sprawie: postępowania przetargowego na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pastuchowie wpłynęły zapytania do SIWZ o treści:

Zapytanie z dnia 14.09.2007r.

1. W szczegółowej Specyfikacji Technicznej w części dotyczącej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego Zamawiający określa, jakie parametry powinna spełniać wymagana nawierzchnia. Czy Zamawiający dopuści nawierzchnię charakteryzującą się masą powierzchniową na poziomie $9,7 \pm 0,3 \text{ kg/m}^2$ i spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?
2. Czy rekomendację techniczną ITB oferowanego produktu należy dołączyć do oferty?

na które odpowiadam:

Ad.1. Zamawiający dopuszcza nawierzchnię charakteryzującą się masą powierzchniową na poziomie $9,7 \pm 0,3 \text{ kg/m}^2$ i spełniającą wszystkie pozostałe wymagania. Jednocześnie informuje, że dopuszcza się wszelkie dostępne powierzchnie poliuretanowe o zbliżonych parametrach dostępne na rynku, posiadające odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Ad.2. Do oferty należy dołączyć świadectwo jakości, certyfikat lub inny dokument wystawiony przez jednostkę upoważnioną do badań nawierzchni sportowych zewnętrznych stosowanych w budownictwie, spełniających równocześnie wymagania art.10 ustawy – Prawo budowlane.

Otrzymują:

1. wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
2. a/a
3. umieszczono również na stronie www.jaworzyna.net

BURMISTRZ


Grzegorz Grzegorzewicz