

**Wg rozdzielnika**

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  
„Budowę szatni na boisku w Piotrowicach” – etap II**

W postępowaniu powyższym złożono zapytania do SIWZ, na które udzielono odpowiedzi jn.

**Pytanie nr 1**

„Czy ująć w kosztorysie ofertowym oprawy OKN 2x36 W szt. 10 gdyż nie zostały ujęte w przedmiarze?”

**Odpowiedź:**

Oprawy oświetleniowe przyjąć do wyceny zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do SIWZ.

**Pytanie nr 2**

„W przedmiarze ujęte są podgrzewacze wody 3 szt. Fokus Kopal 12 KW i 4 szt. Primus 5,5 KW, nie ujęto zaś w przedmiarze elektrycznym przewodów zasilających podgrzewacze wody. Czy ująć te przewody, jeśli tak to proszę podać długość i ich przekroje?”

**Odpowiedź:**

Cena ofertowa jest cena ryczałtowa. Przedmiar załączony do SIWZ jest dokumentem pomocniczym. W wycenie należy uwzględnić podgrzewacze wody Primus 5,5 KW - 4 szt. i związane z tym doprowadzenie przewodów zasilających.

**Pytanie nr 3**

„W przedmiarze brak jest instalacji odgromowej na obiekcie szatni sportowej, czy należy ją wykonać?”

**Odpowiedź:**

Nie - Projekt budowlany nie uwzględnia instalacji odgromowej.

**Pytanie nr 4**

„Jakie ma być zabezpieczenie na tablicy dla podgrzewaczy wody, jeżeli całkowite zabezpieczenie mocy dla tego obiektu zgodnie z warunkami energetycznymi wynosi 5 KW?”

**Odpowiedź:**

Zabezpieczenie mocy dla obiektu przyjąć 60 kW – moc przyjęta w projekcie jest zbyt mała dla pracy urządzeń elektrycznych w obiekcie szatni (4 x 5,5 kW podgrzewacze wody, 2 x 12kW podgrzewacze wody, 1 x 9 kW podgrzewacz wody - zgodnie z projektem budowlanym instalacji wody).

Zamawiający przypomina, że zgodnie z SIWZ cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną oraz powinna stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych w pełnym zakresie. Oferent oblicza cenę oferty na podstawie projektów budowlanych, wizji w terenie i przedmiarów robót załączonych do SIWZ. Wynagrodzenie ryczałtowe polega na jednoznacznym ustaleniu z góry ostatecznej – niezmiennej kwoty za całość prac będących przedmiotem zamówienia. Załączony do SIWZ przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący wyłącznej podstawy do obliczenia ceny oferty. Kosztorysy ofertowe sporządza Wykonawca i załącza do oferty. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną zaleca się dołączyć do oferty jako dokument o charakterze poglądowym. Kosztorys ofertowy nie będzie traktowany jako część oferty i nie będzie podlegał badaniu w niniejszym postępowaniu pod względem zgodności z postanowieniami niniejszej specyfikacji. Oferent winien w swoim kosztorysie wycenić każdą pozycję podaną w kosztorysie z uwzględnieniem wielkości podanych w przedmiarze oraz ująć wszystkie inne koszty związane z przygotowaniem, prowadzeniem i odbiorem robót.

Z poważaniem

**BURMISTRZ**  
  
Grzegorz Grzegorzewicz

Otrzymują:

1. firmy składające zapytania.
2. na stronie [www.jaworzyna.net](http://www.jaworzyna.net) jako załącznik do SIWZ.
3. a/a