

Jaworzyna Śląska, 11.10.2012r.

IGK.271.12.2.2012

wg rozdzielnika

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych
wraz z odwodnieniem na terenie wsi Milikowice – droga nr 8”**

W postępowaniu powyższym złożono zapytanie do SIWZ – „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem na terenie wsi Milikowice – droga nr 8”, na które udzielono odpowiedzi jn.

Pytanie 1:

W Załączonej dokumentacji przetargowej zamieszczono rysunek przepustu fi 1500 na rowie „Kotarba”. Proszę zatem o informację czy rów „Kotarba” i wykonanie przepustu wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 1

Nie ma możliwości wykonania drogi bez wykonywania elementu rowu jakim jest przepust fi1500. Jeśli zakres przetargu obejmuje wyłącznie drogę nr 8 to należy uwzględnić przy jego budowie wszystkie urządzenia wchodzące w jego zakres. Rzędne posadowienia przepustu należy zgrać z profilem rowu Kotarba, tak aby nie było wątpliwości co do poziomu posadowienia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Marek Zawisza

Otrzymują:

1. firma składająca zapytanie
2. na stronie www.jaworzyna.net jako załącznik do SIWZ
3. a/a