

Jaworzyna Śląska, 18.03.2013r.

IGK.271.1.4.2013

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę szatni na stadionie w Jaworzynie Śląskiej”

W postępowaniu powyższym złożono zapytania do SIWZ, na które udzielono odpowiedzi jn.

Pytanie nr 1

„Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur łączonych metodą zgrzewania na instalacji wody i c.o.”

Odpowiedź:

Dopuszcza się możliwość zastosowania innego rodzaju rur (w tym łączonych poprzez zgrzewanie) tylko po przeprowadzeniu ponownych obliczeń hydraulicznych dla instalacji. Wynika to z różnej charakterystyki hydraulicznej materiałów poszczególnych producentów. Zmiana materiału może pociągnąć za sobą zmianę charakterystyki hydraulicznej danej instalacji, co będzie miało wpływ na zastosowaną w projekcie armaturę regulacyjną, co z kolei w konsekwencji wpłynie na nieprawidłową pracę instalacji. W związku z tym Zamawiający dopuszcza powyższe po udokumentowaniu przez Wykonawcę prawidłowości pracy instalacji.

Pytanie nr 2

„Czy instalacja solarna wchodzi w przedmiot zamówienia? Jeżeli tak prosimy o przekazanie projektu w/w instalacji”

Odpowiedź:

Tak, instalacja solarna wchodzi w zakres zamówienia. W projekcie jest zawarty projekt instalacji solarnej (opis techniczny pkt. 10.6) i na tej podstawie można wycenić prace dotyczące tejże instalacji. .

Pytanie nr 3

„Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przedmiarze robót przez Wykonawcę związanych z dodaniem/skorygowaniem błędów obmiarowych lub braków pozycji niezbędnych do rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia”

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 10 SIWZ cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną oraz powinna stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych w pełnym zakresie. Oferent oblicza cenę oferty na podstawie niniejszego SIWZ, projektu budowlanego, przedmiaru robót załączonego do SIWZ oraz wizji w terenie. Przedmiar nie jest jedynym dokumentem na podstawie, którego Wykonawca wycenia zakres zamówienia. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną dołącza się do oferty jako dokument o charakterze poglądowym. Cena podana w formularzu

ofertowym jest kwotą wynagrodzenia ryczałtowego i to ona będzie podstawą do zawarcia umowy (pkt. 10 SIWZ ppkt 8).

Pytanie nr 4

„Prosimy o przekazanie projektu instalacyjnego pomieszczenia kotłowni”

Odpowiedź:

Schematyczny wygląd kotłowni jest przedstawiony na rysunku nr 4 + opis techniczny co wystarczy do wyceny robót budowlanych.

Pytanie nr 5

„Prosimy o przekazanie rozwinięć instalacji sanitarnych.”

Odpowiedź:

Rozwinięcia instalacji sanitarnych robi się przy projekcie wykonawczym, a projekt załączony do SIWZ jest projektem budowlanym. Rozwinięcia instalacji będą mogły być dostarczone w formie projektu wykonawczego do Wykonawcy w trakcie realizacji robót, jeżeli będzie taka potrzeba. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie dysponuje projektem wykonawczym.

Pytanie nr 6

„Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji gazu tylko od punktu redukcyjno pomiarowego na granicy działki i nie obejmuje jej połączenia z siecią gazową? ”

Odpowiedź:

Tak. Połączenie z siecią gazową wykonuje zakład gazowniczy na podstawie wydanych warunków przyłączeniowych.

Pytanie nr 7

„Czy zamawiający dopuszcza prowadzenie wszystkich przewodów wody (cieplej, zimnej i cyrkulacji) oraz centralnego ogrzewania w posadzce?”

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 5.1 prowadzenie rur montowanych w podłodze oraz bruzdach ściennych. Prowadzenie rur wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie nr 8

„Prosimy o przekazanie warunków podłączenia oraz zapewnienia dostawy wody przez wodociągi”

Odpowiedź:

Zamawiający posiada warunki dostawy wody z dnia 02.01.2013r. Udostępnienie dokumentu nie ma wpływu na wycenę zakresu robót dotyczącego budowy sieci wodociągowej – pozwolenie na budowę obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej.

Pytanie nr 9

„Ze względu na sprzeczne informacje dotyczące materiału instalacji wody zimnej doprowadzającej wodę do hydrantu wewnętrznego prosimy o sprecyzowanie materiału z jakiego ma ona zostać wykonana? Jeżeli instalacja wody winna być wykonana z rur z tworzyw sztucznych to czy nie jest koniecznością zastosowania zaworu elektromagnetycznego na instalacji z tworzywa, a instalacja doprowadzająca wodę do hydrantu powinna być

wykonana ze stali na osobnej nitce? Jeżeli tak, prosimy o przekazanie projektu wraz z w/w zaworem lub informację, czy instalacja wody może być prowadzona w posadzce. ”

Odpowiedź:

W projekcie jest tylko jeden hydrant wewnętrzny w sali konferencyjnej. Odcinek instalacji od przyłącza do hydrantu jest zaprojektowany jako stalowy. Od rury stalowej jest odbicie na instalację wewnętrzną wykonane z rur wielowarstwowych. Zastosowanie zaworu elektromagnetycznego na nitce z tworzywa będzie konieczne.

Pytanie nr 10

„Ze względu na obecność hydrantu wewnętrznego czy dobór zaworu anty skaleniowego typu EA jest rozwiązaniem prawidłowym?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować zawór antyskażeniowy BA, a nie EA.

Pytanie nr 11

„Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie z ustępami typu kompakt? ”

Odpowiedź:

Tak.


Pytanie nr 12

„Czy w zakres zamówienia wchodzi połączenie dwóch kuchenek gazowych z instalacją? Jeżeli tak prosimy o przekazanie projektu instalacji gazowej umożliwiającej ich podpięcie. Na chwilę obecną brak takiego projektu ”

Odpowiedź:

Instalacja gazowa wchodzi w zakres opracowania – rys. 11 projektu budowlanego oraz pkt 6 projektu budowlanego.

Z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Marek Zawisza

Otrzymują:

1. firmy składające zapytania.
2. na stronie www.jaworzyna.net jako załącznik do SIWZ.
3. a/a