

Jaworzyna Śląska, 22.03.2013r.

Wg rozdzielnika

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Budowę szatni na stadionie w Jaworzynie Śląskiej”**

W postępowaniu powyższym złożono zapytania do SIWZ, na które udzielono odpowiedzi jn.

Pytanie nr 1

„W rysunkach projektu budowlanego wskazano wykładzinę tarkett jako posadzkę w sali konferencyjnej i pomieszczeniach biurowych, natomiast w opisie występują panele podłogowe. Proszę o podanie rodzaju posadzki w Sali konferencyjnej i pomieszczeniach biurowych”

Odpowiedź:

W sali konferencyjnej i pomieszczeniach biurowych należy zastosować wykładzinę tarkett, zgodnie z rysunkami projektu budowlanego i przedmiarem robót.

Z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Marek Zawisza

Otrzymują:

1. firmy składające zapytania.
2. na stronie www.jaworzyna.net jako załącznik do SIWZ.
3. a/a