

Jaworzyna Śląska, 22.03.2013r.

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę szatni na stadionie w Jaworzynie Śląskiej”

W postępowaniu powyższym złożono zapytania do SIWZ, na które udzielono odpowiedzi jn.

Pytanie nr 1

„Czy inwestor dopuszcza zmianę konstrukcji i tym samym zastosowanie wiązarów prefabrykowanych łączonych na płytki kolczaste?”

Odpowiedź:

Wszelkie szczegóły wykonania prac wymagają sporządzenia rysunków szczegółowych. Projekt wykonawczy wiązarów dachowych oraz prefabrykację wiązarów dachowych wykona firma dostarczająca i produkująca wiązary. Rysunek wykonawczy będzie określał sposób wykonania łączenia wiązarów. Niemniej Zamawiający dopuszcza zastosowanie wiązarów prefabrykowanych łączonych na płytki kolczaste.

Z poważaniem
ZASTĘPCA BURMISTRZA


Marek Zawisza

Otrzymują:

1. firmy składające zapytania.
2. na stronie www.jaworzyna.net jako załącznik do SIWZ.
3. a/a