

GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA
ul. Wolności 9
58-140 Jaworzyna Śląska
NIP 884-23-65-203
Regon 890718350
(4)

Jaworzyna Śląska, 11.10.2017r.

IGK.271.10.4.2017

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rewitalizację Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ul. Świdnickiej,, – budowa centrum aktywności kulturalnej i społecznej.

W postępowaniu powyższym złożono zapytanie do SIWZ , na które udzielono odpowiedzi jn.

Zapytanie do treści SIWZ:

Uprzejmie proszę o informacje jaką klasę ścieralności powinna posiadać wykładzina podłogowa.

Odpowiedź:

Zastosowana wykładzina obiektowa powinna posiadać parametry odpowiadające klasie użytkowej 33 wg EN 685, jak dla pomieszczeń obiektowych o ciężkim poziomie użytkowania typu: sale lekcyjne, korytarze, sklepy, biura.

Otrzymują:

1. Firma składająca zapytanie
2. Na stronie www.jaworzyna.net
3. A/a

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Marek Zawisza