

Jaworzyna Śląska 14.06.2017 r.

IGK .271.5. 2 .2017

Wg rozdzielnika

Dotyczy :postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ul. Świdnickiej – modernizacja placów zabaw przy ul. Westerplatte, Ceglanej, Ekerta oraz wykonanie siłowni pod chmurką przy ul. Jana Pawła II.

W postępowaniu powyższym złożono zapytania do SIWZ ,na które udzielono odpowiedzi jn.

Pytanie nr I.

Czy zamawiający przewiduje ławę betonową pod krawężniki .

Odpowiedź:

Tak, Wykonawca powinien wykonać ławę betonową pod krawężniki.

Pytanie nr II

Jakie warstwy konstrukcyjne znajdują się pod chodnikiem z kostki betonowej i nawierzchnia poliuretanową.

Odpowiedź:

Pod kostką: podsypka piaskowa 3 cm, podbudowa z kruszywa grubości 10 cm i warstwa odsączająca –piasek 10 cm

Nawierzchnia poliuretanowa – wg. zaleceń wybranego producenta.

Pytanie nr III

Czy występują roboty ziemne, jeżeli tak to na jaka głębokość i co z urobkiem.

Odpowiedź:

Roboty ziemne: wykop na głębokość ok. 30 cm czyli głębokość wszystkich warstw chodnika. Urobek należy usunąć na najbliższe składowisko przyjmujące tego typu odpady.

W przypadku montażu urządzeń zabawowych głębokość montażu zgodnie z zaleceniem producenta.

Pytanie nr IV

Zamawiający przewiduje demontaż i ponowny montaż urządzeń zabawowych – czy posiada na powyższe urządzenia atest, certyfikat, deklaracje zgodności itp. W przypadku braku dokumentów, przy ich ponownym montażu urządzenia tracą gwarancję.

Odpowiedź:

Ponowny montaż nie jest przedmiotem zamówienia. Wykonawca w ramach swoich obowiązków ma dokonać tylko demontażu istniejących urządzeń zabawowych, jednak z zachowaniem ostrożności aby ich nie uszkodzić.

Urządzenia zdemontowane należy złożyć na terenie ZUK Jaworzyna Śląska przy ul. Świdnickiej 9 .

Otrzymują:

1. Firmy składające zapytania
2. na stronie [www.jaworzyna.net](http://www.jaworzyna.net) jako załącznik do SIWZ.
- 3 a/a

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**  
  
**Marek Zawisza**