

GMINA Jaworzyna Śląska
ul. Wolności 9
58-140 Jaworzyna Śląska
tel. /074/ 85-88-230, 85-88-233
NIP 884-23-85-203, Regon 8907183
IGK.271.04.2.2017

Jaworzyna Śląska, 24.05.2017r.

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Jaworzyna Śląska – Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej, Remizy w Bolesławicach, Przedszkola Samorządowego z Grupą Żłobkową im. Chatka Puchatka w Jaworzynie Śląskiej

W postępowaniu powyższym złożono zapytanie do SIWZ, na które udzielono odpowiedzi jn.

Zapytanie do treści SIWZ:

„Czy w związku ze współfinansowaniem inwestycji ze środków unijnych, Zamawiający wymaga, aby zaprojektowany kocioł na pellet drzewny był przebadany w akredytowanej jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz posiadał potwierdzający to certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej na emisję i prąd na spełnienie wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe?”

Odpowiedź:

Ad.1 Zamawiający informuje, że urządzenia do ogrzewania (kocioł na pellet drzewny) muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Urządzenia do ogrzewania od dnia 1 stycznia 2020 r. (kotły na paliwo stałe) muszą spełniać wymogi określone w pkt 1 i 2 załącznika II Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe.

Na potwierdzenie powyższego Zamawiający wymaga, aby oferent na wezwanie Zamawiającego dostarczył na oferowany kocioł:

- deklarację zgodności WE z Dyrektywą nr 2009/125/WE z dnia 21.10.2009r. na oferowany kocioł na paliwo stałe (pellet)
- dokument potwierdzający, że oferowane urządzenie grzewcze na paliwo stałe (pellet) może być oznakowane symbolem CE (na potwierdzenie spełniania warunków określonych w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009r.).

Powyższe dokumenty oferent jest zobowiązany dostarczyć na wezwanie Zamawiającego.

W postępowaniu zastosowano art. 24 aa Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że stosownie do powyższego zmieniono treść SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. Zmiany zostały opublikowane na stronie Zamawiającego oraz w BZP.

Otrzymują:

1. Firma składająca zapytanie
2. Na stronie www.jaworzyna.net
3. A/a

BURMISTRZ
Grzegorz Grzegorzewicz