

Jaworzyna Śląska, 24.02.2020r.

IGK.271.1.1.2020

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „BUDOWE OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY” – ul. Klonowa, Dębowa, Jodłowa w Jaworzynie Śląskiej

W postępowaniu powyższym złożono zapytanie do SIWZ, na które udzielono odpowiedzi jn.

Zapytanie do treści SIWZ:

1. „Proszę o udostępnienie na stronie Zamawiającego załącznika nr 5 do SIWZ stanowiącego Przedmiar robót dla ww. zadania (zgodnie z SIWZ, XXVI. Zawartość dokumentacji przetargowej).
2. Z uwagi na to, że zakres ww. zadania obejmuje część projektowanego oświetlenia, proszę o doprecyzowanie, czy projektowany słup PO-30 należy podpiąć do istniejącego słupa PO-31;
3. Z uwagi na brak w załączonej dokumentacji schematu projektowanej tablicy oświetleniowej SOU-3 proszę o doprecyzowanie, czy tablica SOU-3, ma być wykonana zgodnie z załączonym schematem szafy oświetleniowej kablowej SOU-4 typ Włoszczowa;”
4. „Uwagi na konieczność odtworzenia nawierzchni po wykonanych pracach, zgodnie z zakresem prac podanym w SIWZ, proszę o dokładne podanie w metrach ilości oraz rodzaju nawierzchni przewidzianej do odtworzenia. Powyższe niezbędne jest do zestawienia rzetelnej kalkulacji cenowej. „

Odpowiedź:

Ad.1 Zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej załącznik nr 5 przedmiar.

Ad. 2 Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją techniczną słup PO 30 należy podpiąć do słupa PO 31. Zamawiający informuje, że ul. Spółdzielcza (dz. nr 30 oraz 782/67) jest drogą o nawierzchni asfaltowej (asfalt wykonano w 2018r.) Zakres prac jw. należy wykonać bez ingerencji w nawierzchnię asfaltową, np. przyciskiem – przewiertem.

Ad. 3 Tablica oświetleniowa SOU-3 jest wykonana i zlokalizowana zgodnie z projektem. Została wykonana w etapie wcześniejszym w momencie wykonywania oświetlenia ul. Spółdzielczej.

Ad. 4 Zamawiający informuje, że ul. Klonowa, Jodłowa i Dębowa są drogami gruntowymi o nawierzchni z kruszywa kamiennego plus odpowiedź ad.2. Zgodnie z rozdziałem XIX. SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny obowiązuje cena ryczałtowa podana przez wykonawcę jako łączna wartość brutto wykonania robót budowlanych i innych świadczeń Wykonawcy oraz usunięcie wszelkich wad w okresach gwarancji i rękojmi, stanowiących przedmiot zamówienia.

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty brutto związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Niedośzacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. **Cenę za**

wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć na podstawie załączonej dokumentacji projektowej przy zachowaniu następujących założeń: cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. **Załączone przedmiary należy traktować jako pomocnicze. Wykonawca może samodzielnie wprowadzić zmiany do załączonych przedmiarów robót, z zastrzeżeniem, że te zmiany muszą być zgodne z dokumentacją projektową.**

Otrzymują:

1. Firma składająca zapytanie
2. Na stronie www.jaworzyna.net
3. A/a

BURMISTRZ

Grzegorz Grzegorzewicz