



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie.”

Jaworzyna Śląska 16.02.2021r.

IGK.271.1.1.2021

Dotyczy: postępowania przetargowego nr IGK.271.1.2021 na zadanie pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czechach w ramach zadania „Sieć centrów rekreacji i integracji społeczności lokalnej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska, w miejscowościach Czechy i Bagieniec”

W związku z otrzymaniem w powyższym postępowaniu zapytań do treści SIWZ zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

„Z uwagi na zawarty w SIWZ wymóg zastosowania oświetlenia LED na obiekcie, gdy w przedmiarze i projekcie dobrane są ilości i rodzaje opraw świetłówkowych i żarowych, prosimy o wyspecyfikowanie wymaganych ilości i parametrów opraw typu LED odpowiednich dla spełnienia wymogów właściwego natężenia światła dla danych pomieszczeń.

Odpowiedź:

Dobrane są oprawy świetłówkowe i żarowe. Na sali na stropie przewiduje się zabudowę opraw świetłówkowych 258 (dwa źródła o długości 1,5 m), źródło światła świetłówkowe LED minimalnej mocy 20 W i barwie światła 4000 K.

Pozostałe oprawy świetłówkowe 236 (dwa źródła o długości 1,2 m), źródło światła świetłówkowe LED minimalnej mocy 18 W i barwie światła 4000 K.

Projektory zewnętrzne źródło światła LED o mocy minimum 30 W.

Kinkiety - przewiduje się zabudowę żarówek LED o mocy minimum 13 W. Podczas eksploatacji przewiduje się ich wymianę np. na kolorowe podczas imprez.

Plafony mogą posiadać zintegrowane źródło światła LED, moc ich powinna być nie mniejsza niż 20 W.

Otrzymują:

1. Firma składająca zapytanie
2. Strona internetowa
3. a/a

BURMISTRZ
Grzegorz Grzegorzewicz